



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 511-011

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Советского района г.Томска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8 (3822) 600-771

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 41/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ШКОЛА "ПЕРСПЕКТИВА" г. ТОМСКА во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Советского района г. Томска по пожарному надзору № 41 от «17» ноября 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» ч. «00» мин. «19» ноября 2021г. по «11» ч. «00» мин. «02» декабря 2021г. проведена проверка государственным инспектором Советского района г.Томска по пожарному надзору Байда Екатериной Олеговной (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, помещений и территории МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ШКОЛА "ПЕРСПЕКТИВА" г. ТОМСКА г. Томск, ул. Никитина, 6 (наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Сахаровой Ириной Евгеньевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности |
|-------|--|--|---|
| 1. | Противопожарные, дымовые клапаны не оснащены ручным (в местах установки) управлением | п. 12.4 СП 60.1330.2012 | СИ 01.09.2022 |

| | | | |
|----|--|--|------------|
| 2. | <p>Система приточно-вытяжной противодымной вентиляции не имеет дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции, управление которого должно осуществляться с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах. То есть, для данной системы ручной пуск должен обеспечиваться - при помощи органов управления ППУ, а также при помощи устройства дистанционного пуска (УДП) (п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012). Органы управления конструктивно должны быть размещены на приборе или его компонентах, располагаемых в помещении дежурного персонала (п. 7.6.1.12 ГОСТ Р 53325-2012). Органы управления приборов могут быть выполнены в виде отдельных коммутирующих элементов (кнопки, тумблеры, джамперы, переключатели и т.д.), сенсорных панелей, устройств ввода информации с клавиатуры и др. Органы управления функциями пуска и остановки пуска исполнительных устройств должны быть выполнены в виде отдельных элементов и обеспечивать максимальную оперативность активации данных функций (п. 7.6.1.16 ГОСТ Р 53325-2012). При этом, ручной пожарный извещатель устройством управления, а также устройством дистанционного пуска исполнительных механизмов не является по определению</p> | <p>ч. 1, ч. 7, ч. 8 ст. 85 ФЗ-123; п. 7.20 СП 7.13130.2013; п. 12.4 СП 60.1330.2012; п. 3.65, п. 7.2.6, п/п д) п. 7.4.1, п. 7.4.6 ГОСТ Р 53325-2012; п. 8.11 СП 256.1325800.2016</p> | 01.09.2022 |
| 3. | <p>Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а именно: соединительные линии (см. п. 2.6 СП 3.13130.2009, п. 3.30 ГОСТ Р 53325-2012; п. 3.93 СП 5.13130.2009) в СОУЭ с речевым оповещением не обеспечены, системой автоматического контроля их работоспособности. Прибор управления звуковым оповещением «Тромбон-ПУ-М» не обеспечивает включение световой индикации и звуковой сигнализации при наличии события обрыва линии, нарушения связи между компонентами прибора, (усилитель мощности «Тромбон-УМ4-360»). При разъединении разъема компонентов ППУ, питания усилителя мощности, соответствующая информация на приборе управления не отражается и не транслируется в помещение пожарного поста</p> | <p>п. 61 ППР; п. 3.4 СП 3.13130.2009; п. 7.4.1, п. 7.6.4, п. 7.6.1.12 ГОСТ Р 53325-2012; п. 14.4 СП 5.13130.2009</p> | 01.09.2022 |
| 4. | <p>В помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не выводятся извещения о состоянии противопожарных клапанов при их сработке, неисправности электрических цепей, предназначенных для их управления</p> | <p>п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012; п. 14.4, п. 13.14.5 СП 5.13130.2009; ч. 5 ст. 83, ч. 3 ст. 103 ФЗ-123</p> | 01.09.2022 |
| 5. | <p>Конструктивное исполнение элементов противодымной защиты зданий и сооружений не обеспечивает исправную работу систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение всей продолжительности пожара. Параметры устройств защитного отключения не учитывают требования пожарной безопасности, а именно: - допущено применение устройств автоматического</p> | <p>ч. 4 ст. 82, ч. 6 ст. 85, п. 7.22 СП 7.13130.2013; п. 12.2 СП 60.13130.2012; п. 61 ППР</p> | 01.09.2022 |

| | | | |
|----|---|--|------------|
| | отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции. - в цепях управления электроприемников систем противодымной вентиляции предусмотрена тепловая и максимальная защита | | |
| 6. | отсутствует дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем противодымной защиты здания | ч. 1, ч. 7, ч. 8, ст. 85, ч. 2, ч. 3, ст. 138 ФЗ-123; п. 7.20 СП 7.13130.2013, п. 3.65, п. 7.2.6, п.п. «д» п. 7.4.1, п. 7.4.6 ГОСТ Р 53325-2012 | 01.09.2022 |
| 7. | Противопожарные клапаны не оснащены дистанционно управляемыми приводами, при этом, ИПР устройством управления приводами не является | ч. 2, ч. 3 ст. 138 ФЗ-123; п. 7.20 СП 7.13130.2013; п. 12.4 СП 60.1330.2012; п. 3.65, п. 7.2.6, п/п д) п. 7.4.1, п. 7.4.6 ГОСТ Р 53325-2012; п. 8.11 СП 256.1325800.2016 | 01.09.2022 |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: - собственники имущества; - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов местного самоуправления; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Советского района г. Томска

по пожарному надзору Байда Е.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» ноября 2021г.

(подпись)
М.Л.И.
(подпись)



Предписание для исполнения получил: директор Сахарова Ирина Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы)

«30» 11/2021г.

Сахарова

Телефоны доверия: Главного управления МЧС России по Томской области 8 (3822) 69-99-99

