



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 49 г. Томск, пр. Фрунзе, 103а « 12 » 02 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Пчелкиной Инной Алексеевной, при проведении профилактического визита в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения школа «Перспектива» г. Томска, осуществляющего деятельность по адресу: 634029, г. Томск, ул. Никитина, д. 6

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: абз. 1 ст. 11, абз.1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

1. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий не соответствует требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- в 4.1 классе обучается 28 чел., площадь класса – 67,5 м.кв., что составляет 2,4 кв.м. на 1 обуч.,
- в 4.2 классе обучается 28 чел., площадь класса – 67,3 м.кв., что составляет 2,4 кв.м. на 1 обуч.,
- в 4.3 классе обучается 28 чел., площадь класса – 68,0 м.кв., что составляет 2,4 кв.м. на 1 обуч.,
- в 4.4 классе обучается 29 чел., площадь класса – 68,3 м.кв., что составляет 2,4 кв.м. на 1 обуч.,
- в 4.5 классе обучается 28 чел., площадь класса – 67,9 м.кв., что составляет 2,4 кв.м. на 1 обуч..

2. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000150 от 08.02.2024, протоколом испытаний № Ф00000170 от 07.02.2024 результаты измерений уровней искусственной освещенности, проведенных 06.02.2024 с 10.00ч до 11.00ч, на рабочей поверхности стола в учебном кабинете № 2009 (1 стол с ПЭВМ, 1 ряд) и на поверхности доски в учебном кабинете № 2053 не соответствуют требованиям таблицы 5.54. раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты измерений:

- учебный кабинет № 2009, поверхность стола - 200±18 лк (гигиенический норматив- 400 лк);
- учебный кабинет № 2053, середина доски - 404±37 лк (гигиенический норматив- 500 лк).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению школа «Перспектива» г. Томска, осуществляющего деятельность по адресу: 634029, г. Томск, ул. Никитина, д. 6

1. В соответствии с п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- соблюдать норматив площади учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в учебных кабинетах 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 классов.

Срок- 29.09.2024.

2. В соответствии с требованиями таблицы 5.54. раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- увеличить до гигиенических нормативов уровень искусственной освещенности на рабочей поверхности стола в учебном кабинете № 2009 (1 стол с ПЭВМ, 1 ряд) и на поверхности доски в учебном кабинете № 2053; представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области результаты проведенных в рамках производственного контроля инструментальных измерений уровней искусственной освещенности на перечисленных поверхностях, подтверждающие соответствие измерений гигиеническим нормативам.

Срок- 01.09.2024.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа «Перспектива» г. Томска.**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении п.1 настоящего предписания в срок до 29.09.2024, п.2 - в срок до 01.09.2024 необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Томской области (тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.rospotrebnadzor.ru) по адресу: Фрунзе пр., д.103а, г.Томск, 634021 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Главный специалист-эксперт


(должность лица, составившего предписание)


  
(подпись)

И.А. Пчелкина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «12» 04 2024 г.

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: